

成都银康银屑病医院有限公司成都银康银屑病医学研究院附属 医院竣工环境保护验收意见

2018年4月10日，成都银康银屑病医院有限公司召开成都银康银屑病医学研究院附属医院项目竣工环境保护验收会，参加环保验收的有验收监测单位四川中衡检测技术有限公司及相关专家（签到表附后），在听取了成都银康银屑病医院有限公司对项目建设环保“三同时”执行情况和四川中衡检测技术有限公司开展环保竣工验收监测情况的汇报后，通过现场查验、资料审查和询问，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于成都市青羊区锦里中路18号，验收项目投资1500万元。建设内容包括在租用的位于成都市青羊区锦里中路18号原邮电宾馆闲置副楼进行室内改造、装修及设备安装，土建工程为污水处理站的建设。医院实际规模床位70张，门诊接待能力约 50人次/天。

（二）建设过程及环保审批情况

成都银康银屑病医院有限公司成都银康银屑病医学研究院附属医院项目于2015年11月18日取得了成都市青羊区卫生局出具的《成都市青羊区医疗机构行政许可审批事项技术审查意见书》。2016年6月四川华睿川协管理咨询有限责任公司编制完成该项目环境影响报告书。2016年8月12日项目获成都市环保局成环建评[2016]113号文予以批复。项目于2016年6月开工建设，2016年10月运行。

（三）投资情况

验收项目投资1500万元，其中环保投资50万元，占总投资3.3%。

（四）验收范围

验收内容主要包括，主体工程；辅助及公用工程：暖通系统、事故应急池；环保工程：废水处理设施、危废暂存间、生活垃圾收集点以及项目环保设施建成情况及运行效果、企业环境管理情况。

二、工程变动情况

环评拟设置规模：床位 80 张，门诊接待能力约 50人次/天。

实际设置规模：床位70张，门诊接待能力约 50人次/天。

参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变更清单的通知》（环办[2015]52号）、《关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知》（环办环评[2018]6号），本项目建设性质、地点、环保措施与环评一致，医院实际设置规模小于环评设置，其发生的变动不属于环评重大变动，不需要重新报批环境影响评价文件，纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要有住院部各类人员盥洗、淋浴等排水和楼内卫生排水；门诊、体检部各类人员盥洗排水和楼内卫生排水；煎药废水、药浴废水；生化室检验废水；洗浆房产生的洗衣废水；生活污水。

以上废水均采用“二级处理+次氯酸钠消毒工艺”处理后经市政管网排入成都市第九污水处理厂处理后排入锦江。

（二）废气

(1) 废水站恶臭：废水处理设施由二级处理池（格栅、调节池、曝气池、絮凝沉淀池）及消毒设备组成，设于项目西北面，二级处理池加盖密封，废水站恶臭气体通过抽风机经紫外消毒灭菌后，再由活性炭吸附处理，于A楼楼顶西北侧（临街侧）排放，排气筒高16m。

(2) 煎药废气：项目5层设置煎药房，中药煎药在密闭的不锈钢煎药罐内进行，煎药时不产生废气。煎药结束，在开罐放出药渣时产生废气。该废气经罐顶集气罩抽风装置进入专用风道，经活性炭吸附处理后（与废水站恶臭气体处理共用），于A楼楼顶西北侧（临街侧）排放，排气口高16m。

(3) 医院浑浊空气：医院浑浊空气消毒措施为紫外线照射，同时通过大楼中央空调通风系统对室内进行换气。

四、环境管理情况

(一) 项目环保档案由后勤保障部办公室负责管理，负责登记归档并保管。

(二) 制订了《成都银康银屑病医院环保管理制度》、《成都银康银屑病医院环保突发事件应急预案》等管理制度。

(三) 该项目建成投运期间未发生污染事故和扰民事件。

五、环保验收监测调查情况

根据编制的《建设项目竣工环境保护验收监测报告》（中衡检测验字[2017]第304号），验收监测调查结果如下：

(一) 废水：pH测试范围、化学需氧量、动植物油、五日生化需氧量、悬浮物、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总余氯排放浓度满足《医疗机

构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准；NH₃-N排放浓度低于《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准限值。

（二）废气：验收监测期间，项目无组织废气污染物所测氨、硫化氢满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的排放标准。

六、验收结论

综上所述，成都银康银屑病医院有限公司成都银康银屑病医学研究院附属医院基本执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，经过验收调查监测，落实了环评及批复要求的各项污染治理措施，未因违反环境保护法律、行政法规受到处罚。废水、废气满足相应的排放标准。具备建设项目竣工环境保护验收技术规范的要求，同意通过验收。

七、要求

（1）加强对环保设施的管理、维护，确保环保设施正常运行，污染物长期稳定、达标排放。







（2）严格落实事故风险防范和应急措施，加强环境污染事故应急演练，提高应对突发性污染事故的能力，确保环境安全。

验收组：



2018年4月10日

建设项目竣工环境保护验收小组人员信息表

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话	签字	备注
1	黄淑英	成都银康银屑病医院有限公司	副高	13808207475		建设单位(组长)
2	王韶松	成都银康银屑病医院有限公司	主任	13550285217		建设单位
3	邹玉林	成都市环境监测中心站	教高	13880980818		专家
4	蒋雅莉	成都市环境监测中心站	高工	13880186313		专家
5	杨坤红	成都市环境保护科学研究院	高工	13880675353		专家
6	陶国义	四川中衡检测技术有限公司	经理	15828621310		验收监测单位
7	刘钱	四川中衡检测技术有限公司	报告编辑	13558652870		验收监测单位
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

年 月 日